



**PRIEŠGAISRINĖ APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS PRIE VRM
VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA**

Lietuvos respublikos seimo nariui
Linui Balsiui
El. p. linas.balsys@lrs.lt

2019-01-14 Nr. 9.4.-7- (11.7.111E)
[2019-01-14 Nr. SN-S02

Kopija:
Salininkų bendruomenės asociacijos pirmininkei,
Salininkų seniūnaitei
Ramutei Nalivaikienei
El. p. [redacted]

**DĖL UAB „ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO CENTRAS“ ATLIEKŲ TVARKYMO POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO**

Informuojame, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Valdyba), reaguodama į Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos departamento pateiktą informaciją (2019-01-04, Nr. (30.4)-A4-41), pagal kompetenciją išnagrinėjo MB „Verslo piemenys“ parengtą UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ medienos, statybinių atliekų, laidų smulkinimo, šiferio laikymo ir kietojo atgauto kuro gamybos iš plastiko atliekų, P. Žvirkos g. 8, Vilnius, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Valdyba, 2019-01-17, raštu Nr. 9.4.-7-86 (11.7.168E) informavo pareiškėją apie Atrankos informacijoje nustatytus priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus, prašydama ją papildyti.

Papildomai informuojame, kad Valdyba nėra įgaliota išduoti arba panaikinti taršos leidimų. PRIDEDAMA. Rašto Nr. 9.4.-7-86 (11.7.168E) kopija – 2 lapai.

Viršininkas

Vidas Kerševičius

Erikas Žalalis, tel. (8 5) 271 7542, el. p. erikas.zalalis@vpgt.lt

Budžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 7534
Faks. (8 5) 219 8801
El. p. vilnius.pgv@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA**

Aplinkos apsaugos agentūros
Taršos prevencijos departamentui

2019-01-17 Nr. 9.4.-7- 86(11.7.168E)
| 2019-01-04 Nr.(30.4)-A4-41

DĖL GAUTOS ATRANKOS INFORMACIJOS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau- Vilniaus PGV) susipažino su UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ medienos, statybinių atliekų, laidų smulkinimo, šiferio laikymo ir kietojo atgauto kuro gamybos iš plastiko atliekų, P. Žvirkos g. 8, Vilnius, informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pateiktoje Atrankos informacijoje pastebėjome neatitiktis gaisrinės saugos reikalavimams:

a) Atrankos informacijos priede Nr. 2 „Atliekų laikymo zonų, įrenginių ir pastatų schema“ neišlaikyti priešgaisriniai atstumai nuo esamų pastatų iki numatytų sandėliavimo zonų, taip pat viršijamas medienos atliekų sandėliavimo zonos pagrindo plotas ir taip pažeidžiami Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 23, 381 punktai.

b) Atrankos informacijos 75 psl. pateikta sutartis Nr. PR1-7065, tarp UAB „Vilniaus vandenys“ ir pastatų savininkės UAB „Vilnista“. Prašome patikslinti šios sutarties III skyriaus, 17 punkto nuostatą, kad yra numatytas priešgaisrinio vandentiekio įvadas.

Prašome papildyti Atrankos informaciją, nurodyti kokie sprendimai bus priimti dėl pastatų vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo (atstatymo) pastatuose bei nurodyti pastatų išorės gaisrų gesinimo šaltinius (gaisrinius hidrantus) jei jie yra (buvo) įrengti planuojamoje teritorijoje.

Viršininko pavaduotojas,
laikintai atliekanti valdybos viršininko funkcijas

Evaldas Tamašauskas

Originalas nebus siunčiamas

Danutė Pučkytė, tel. (8 5) 219 8811, el. p. danute.puckyte@vpgt.lt